

प्रारूप-झ (सलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पुआईडी संख्या UPFS/2019/14712/KPN/KANPUR NAGAR/248/CFO

दिनांक 28-12-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मिसस VIRENDRA SWARUP PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता-810, 807, 809 PART, 808 PART,VISAYAK PUR,,G T ROAD,KANPUR

संस्थान SĀDAR विभाग

ब्लॉक/लावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
V.P.S	4	1	16.80 mt.

तथा कुल एरिया 3812.50 sq.mt है। भवन का अधिभोग VIRENDRA SWARUP PUBLIC SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कंपनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0सी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 31-12-2022 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री UTKARSH के साथ किया गया तथा भवन में अधिसूचित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानका के अनुसार स्थापिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0सी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 03-01-2023 से 02-01-2026 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : The School is in operations since long . Hence,The Renewal NOC is issued as per NBC-2016 on the basis of Inspection Report and Recommendations of FSO Fazalganj with the following

1. To maintain All Fire Fighting System in Operational mode Always and depute a Trained Fire Safety Supervisor for Emergency duties
2. To keep free Access to All Exits / Escape routs Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises with the Fire Safety Training of Employees.
3. The use of Basement would not be allowed for any Operational Activity and ONLY will be allowed the use as per NBC
4. The Issued Renewal NOC will be Cancelled Automatically incase of any deviation the above Conditions

"यह प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखी सुचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(DEEPAK SHARMA)

(B71BCB1892E841A82E9061C61AA329E0EC704410)

03-01-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-01-2023 -
स्थान KANPUR NAGAR

Self attested
Shinde
02/1/23